

Российская Федерация  
Республика Татарстан Бавлинский район  
с. Александровка

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Александровское коммерческое объединение»**

Банк; Отделение «Банк Татарстан» №8610  
СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ  
Расч/счет 40702810162000011840  
Кор.счет 30101810600000000603  
БИК: 04205603

423926 Татарстан Респ., Бавлинский р-н,  
Александровка с.,  
ул. 50 лет СССР  
ИНН/КПП: 1611289927/161101001  
Тел. 8-961-36-46-713  
E-mail: Raz4920@yandex.ru

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА  
на керамзитобетонный блок марки М30- 35**

Партия \_\_\_\_\_ шт.

дата изготовления 03.01.2023


Технические требования:

1. Размеры: ширина - 190 мм.  
Длина – 390 мм.  
Высота – 188 мм.
2. Масса: не более 13 кг.
3. Проектная марка М 30-35.
4. Теплопроводность материала: 0,42 Вт/м+К.
5. Плотность в состоянии естественной влажности: не менее 650 кг/м<sup>3</sup>.
6. Предел прочности камней при сжатии: не менее 45,9 кг/см<sup>2</sup>.
7. Марка морозостойкости: F45.
8. Водопоглощение: 5,9%.

Паспорт качества выдан на основании лабораторных испытаний ООО «АКО».

Предприятие – изготовитель гарантирует наличие всех вышеперечисленных требований в соответствии с ГОСТ 25820-2000, а также что на момент отгрузки отпускная прочность изделий в состоянии естественной влажности составляет не менее 80% от проектной массы прочности.

Директор



А. Н. Сычев.